

Lisa 1 - Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

Puurkaevu nimetus/asukoht	Suure-Jaani Lauri PK/ Lõhavere	Suure-Jaani II PK/ S-Jaani	Võhma Pargi uus PK	Võhma Pargi PK	Aia PK/ Olustvere	Papioru PK/ Olustvere	Kõpu PK/ Kõpu	Viinaköögi PK/ Vastemõisa	Keskuse PK/ Vastemõisa	Sürgavere PK/ Sürgavere	Kõo as pk/ Kõo	Koksvere asula PK/ Koksvere	Keskuse PK/ Reegoldi	Kõidama PK/ Kõidama	Tiigi PK/ Ülde	Ülde PK/ Ülde	Navesti lauda PK/ Navesti	Lõhavere sigala PK/ Lõhavere	Munsi PK/ Munsi
Katastri nr.	51420	5252	23940	15980	51421	6078	6943	5287	5283	6026	6057	6055	6082	51419	51422	6081	6073	4582	5254
Passi nr.	-	4929	23940	6882	-	2955	1280	5607	4616	A-829-M	5581	3820	4996	-	-	4648	2346	A-1040-M	1080
Kasutatav põhjavee kiht	S	D2-1	S	O	S	S	D2-1	S	S	S-O	O	S	S	S	S	S	S	S	S-O
Puurimise aasta	2012	1980	2008	2001	2012	1971	1965	1986	1979	1962	1985	1974	1981	2012	2012	1979	1968	1963	1964
Puurkaevu tootlikkus, m ³ /h	14,4	5,4	18	55	16,2	18	9	14	23,6	10,8	36	9	24	15,36/4,3	20,6/10,1	13	23,4	10,9	7,8
Lubatud veevõtt, m ³ /d	125	12	197	221	82	22	44	5	40	66	52	14	19	20	15	17	10	6	6
Tegelik toodetud vee kogus, m ³ /d	124	0	115,3	0	48,3	0,1	26	0,4	24,8	27,5	29,3	5,9	15,3	15,7	0	13,4	5,9	2,2	2,9
Tarbitud vee kogus m ³ /d	150,3	0	107,3	0	56,6		24,9	17,9		21,7	21	5,6	10,3	13	0	6,6	2,1	1,5	1,2
Reguleerimiseseade	II astme pumpla, mahuti 110 m ³	hüdrofoor	II astme pumpla, toorveemahuti ca 100 m ³		Sagedusmuundur, 2 x 500 L hüdrofoorid	hüdrofoor 500L	sagedusmuundur, 300 L hüdrofoor	Sagedusmuundur, 300 L hüdrofoor	II astme pumpla	Sagedusmuundur, 300 L hüdrofoor	II astme pumpla, mahuti 10 m ³	hüdrofoor 200L	Sagedusmuundur, 500 L hüdrofoor	Sagedusmuundur, 500 L hüdrofoor	Sagedusmuundur, 300 L hüdrofoor	Sagedusmuundur, 500 L hüdrofoor	hüdrofoor 300L	hüdrofoor 300L	hüdrofoor 500L
Veetöötluseseade	ARS 750 Duplex	puudub	2 x XMG36S survefiltrit		ARS 900 Duplex	puudub	puudub	puudub	rauaärastusfiltrid RFD-3	ARS 900 Duplex	Raua-ärastus	Raua-ärastus	ARS 500 Duplex	ARS 500 Duplex	puudub	puudub	puudub	puudub	Raua-ärastus filtrid
Veetöötluseseadme tootlikkus, m ³ /h	9	-	20		8,5 (10)	-	-	-	3	8,5 (11)	3,5	3,5	5	5	-	-	-	-	-
Puurkaevu sügavus, m	95	50	40	217	105	120	110	160	155	235	285	80	77	90	110	110	65	70	250
Staatile veetase, m	13	16	3,45	5,3	19,5	21	10,5	18	15	35,4	10	1,2	20	15	8	12,5	12	17	9,85
Deebit (l/s)	4	1,5	5	19,44	4,5	5	2,5	3,89	6,56	3	10	2,5	6,66	1,2	2,8	3,61	6,5	3,03	2,16
Veemõõtja olemasolu	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
Puurkaevu hoone seisukord	hea	halb	hea	hea	hea	hea	hea	hea	hea	hea	rahuldav	rahuldav	hea	hea	hea	hea	rahuldav	halb	hea
Puurkaev-pumpla rajamise/rekonstrueerimise aasta	2013	-	2008	2003	2014	2014	2011	2013	2013	2013	2007	2006	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2018
Puurkaevu sanitaarkaitseala, m	50	50	50	50	50	50	50	30	30	50	50	50	50	30	50	50	50	50	10
Puurkaevu sanitaarkaitseala olukord	hea	halb	hea	hea	hea	hea	hea	hea	hea	halb	hea	hea	hea	hea	hea	rahuldav	rahuldav	halb	hea
Omanik	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Võhma ELKO	AS Võhma ELKO	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Võhma ELKO	AS Võhma ELKO	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus
Haldaja	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Võhma ELKO	AS Võhma ELKO	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Võhma ELKO	AS Võhma ELKO	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus	AS Suure-Jaani Haldus

Andmed: AS Suure-Jaani Haldus, AS Võhma ELKO, Keskkonnaregister